

P84 付属表 4-2 地盤抵抗係数一覧（対数正規分布による見直し効果のみ考慮）

地盤の空間変動 $V_3=45\%$, 群杭本数 $n=1$

(誤)

先端支持力比 P_t		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
小口径回転 鋼管杭工法	安定レベル 2	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.85	0.87	0.88	0.90	0.91	0.93
	安定レベル 1	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.67	0.66	0.66	0.64	0.63	0.61
	基礎の安定（地震時以外）	0.59	0.61	0.62	0.63	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.58
	短期支持性能	0.41	0.42	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.42	0.40	0.38	0.34
	長期支持性能	0.34	0.36	0.36	0.37	0.38	0.37	0.36	0.35	0.32	0.28	0.24

(正)

先端支持力比 P_t		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
小口径回転 鋼管杭工法	安定レベル 2	0.75	0.79	0.84	0.88	0.92	0.96	1.00	1.04	1.07	1.11	1.15
	安定レベル 1	0.63	0.66	0.69	0.71	0.73	0.75	0.76	0.76	0.77	0.77	0.76
	基礎の安定（地震時以外）	0.59	0.63	0.66	0.68	0.70	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72
	短期支持性能	0.41	0.44	0.46	0.49	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.49	0.47
	長期支持性能	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.44	0.44	0.43	0.41	0.38	0.35